zasilanie złącza PKP
(oddziel. oprac.)

ZADASZENIE

Współrzędne (1965)
Y=4566212,6385
X=5860327,8697

PKP

PERON
ppp=139,70

GRANICA OPRACOWANIA

Tory szynobusu

0Z3

"Kozioł "

REZERWA POD ROZBUDOWĘ
PARKINGU dla PASAŻERÓW
o 118 miejsc postojowych

6a

zasilanie kamer
zewnętrznych
K4KAMZ

0Z5

PARKING
dla PASAŻERÓW
417 m.p.

0Z4

zasilanie kamer
zewnętrznych
K4KAMZ

0Z2

zasilanie rozdzielnicy
RGNN (oddziel. oprac.)

TERMINAL
ppp=139,80

TAXI

PARKING
dla Autokarów

zasilanie wytwornicy
wody lodowej
AWL

PARKING
dla VIP i GA
8 m.p.

zasilanie kamer
zewnętrznych
K1KAMZ

PLAC
MANEWROWY

PARKING
dla PRACOWNIKÓW
28 miejsc postojowych

WIATA
TECHNICZNA
ppp=139,80

0Z1

GRANICA PAŃSTWA

GRANICA OPRACOWANIA

Brama wjazdowa
Punkt kontrolny

OZNACZENIA

- "WODA"
- PERON KOLEJOWY
- PROJEKTOWANE DOJAZDY I DOJŚCIA
- PROJEKTOWANE PARKINGI
- PROJEKTOWANA ZIELEŃ NISKA
- WEJŚCIA DO TERMINALA
- OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEM
- GRANICA PAŃSTWA

1 terminal
2 peron aut. szynowego
3 parking dla VIP i GA
4 parking personelu
5 parking dla autokarów i autobusów
6 parking dla pasażerów
6a rezerwa parkingowa
7 postój taksówek
8 urządzenia co i cwu
9 zbiorniki oleju
10 kontenery na śmieci
11 stacja trafo z agregatem prądotwórczym

LEGENDA :

- Kamery zewn. montowane na słupach oświetlenia parkingów
- Az1 — Oprawa zewnętrzna, na słupie stalowym, o przekroju prostokątnym, wykonanym z profilu zamkniętego, słup przeznaczony do montażu jednej oprawy, h=6m. Obudowa z aluminium, IK08, odbłyśnik aluminiowy o wysokiej czystości 99,8%. Oprawa na źródło metalohalogenkowe 150W, G12
  (analizowano np. : DOMINO 150W IP65 h=6m lub równoważne o równoważnych parametrach)
- Az2 — Oprawy zewnętrzne, na słupie stalowym o przekroju prostokątnym, wykonanym z profilu zamkniętego, słup przeznaczony do montażu jednej oprawy, h=6m, Obudowa z aluminium, IK08, odbłyśnik aluminiowy o wysokiej czystości 99,8%. Oprawa na źródło metalohalogenkowe 150W, G12
  (analizowano np. : DOMINO 2x150W IP65 h=6m lub równoważne o równoważnych parametrach)
- Az3 ● — Oprawa zewnętrzna, przeznaczona do montażu w ziemi, przy zastosowaniu specjalnej puszki montażowej. Oprawa wykonana z aluminium, pokrywa (ring) ze stali nierdzewnej. Oprawa na źródło metalohalogenkowe 35W, G12. Możliwość regulacji kąta wiązki światła o 20°. Ø=255 mm
  (analizowano np. : In-GROUND ADJ. 35W MH, IP67 lub równoważna o równoważnych parametrach)
- ● F — Instalacja nawadniania
- ● m — Skrzynka odgałęźna IP65 do montażu w ziemi (do 6 mm2)
  (analizowano np. KFWP3065-HENSEL lub równoważne o równoważnych parametrach)
- Projektowany odcinek linii kablowej nn 0,4kV zasilającej oraz ośw terenu
- 5m — jw. - w rurze osłonowej DVK160 (zasilanie agregatu wody lodowej)
  DVK110(dla kabli ośw. terenu)

0Z1,2,3,4,5, PKP nr obwodów

UWAGA:

TYPY KABLI I DŁUGOŚCI ODCINKÓW LINII OŚW. TERENU PODANO NA SCHEMACIE E002

Studio Form Architektonicznych PANTEL architekt Tomasz Lella
10-150 Olsztyn ul. Rybaki 40

pantel

www.pantel.olsztyn.pl tel./fax 89 527 56 60 e-mail: studio@pantel.olsztyn.pl

Współpraca:

STUDIO PROJEKT
MP STUDIO PROJEKT
ul. Żeromskiego 24j Olsztyn
tel./fax 89 535 80 04
biuro@mpstudioprojekt.pl
www.mpstudioprojekt.pl

PROEL
10-456 Olsztyn ul. Wyszyńskiego 15 tel. (089) 5331330

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością pracowni "Studio Form Architektonicznych Pantel" na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, że nie będzie udostępniany, kopiowany ani modyfikowany bez pisemnej zgody "StudioForm Architektonicznych Pantel".

WARMIA I MAZURY SP. Z.O.O
ul.Kasprowicza 1
12-100 Szczytno

TERMINAL LOTNICZY W SZYMANACH

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

PLAN LINII KABLOWYCH NN I OŚWIETLENIA TERENU

Etap projektu	PROJEKT WYKONAWCZY
Data	10.2013
Projektował	Zbigniew Bardzicki upr.bud. 91/83/OL
Sprawdził	mgr inż. Marek Hanowski upr.bud. 24/02/OL

E001

Skala 1:500