



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

Odp. nr 3

Szymany, dnia 26.04.2017 r.

Numer Postępowania: WIM.BZ.0812.6.2017

*-Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia-*

Dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **przetargu**, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na roboty budowlane pn.:

„Rozbudowa istniejącej lotniskowej płyty postojowej PPS1 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury towarzyszącej w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach”.

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Wyjaśnienie treści SIWZ / Zmiana SIWZ 3

Na podstawie art. 22 pkt. 5-6 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych, zwany dalej Regulaminem, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem:

I. Pytanie Wykonawców:

Według producenta i dostawcy istniejących masztów 24m na działającej płycie PPS na lotnisku w Szymanach zostały dostarczone zgodnie z projektem „Budowa Pola Wzlotów...” i policzone były pod określoną ilość projektorów: Maszt nr 1 – pod jeden projektor, Maszt nr 2 – pod 3 projektory i Maszt nr 3 – pod jeden projektor. Zdaniem producenta, nie ma możliwości dołożenia do istniejących masztów dodatkowych naświetlaczy i należy wymienić Maszt nr 1 na konstrukcję pod 3 projektory, w celu spełnienia wymogów stawianych w/w konstrukcjom.

Prosimy o informację, czy w tym przypadku istniejący Maszt nr 1, na którym planowane jest dołożenie dwóch projektorów należy wymienić na mocniejszą konstrukcję czy dołożyć do istniejącego, który nie został zaprojektowany dla takiego obciążenia?



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

ODP: W przypadku stwierdzenia niewystarczającej wytrzymałości masztu, należy rozważyć jego wymianę lub zmianę opraw oświetleniowych na oprawy o mniejszej mocy. Każdy z powyższych wariantów wymaga analizy wytrzymałości lub pomiaru poziomu natężenia oświetlenia na płycie. Powinien spełniać wymogi przewidziane w SIWZ, projekcie budowlanym projekcie wykonawczym, zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi, a także przepisami odrębnymi. Ponadto powyższe należy przedłożyć do uzgodnienia projektanta.

Dyrektor
ekonomiczno-administracyjny Podpis,
Aleksandra Katinowska

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej