



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa

Szymany, 09.03.2015 r.

Numer Postępowania: WiM.431.10.3.2014

*-Wykonawcy-*

*ubiegający się o udzielenie zamówienia*

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie **przetargu nieograniczonego**, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm.) ogłoszonego przez Zamawiającego, na dostawy pn.:

**„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu wraz z wyposażeniem służb lotniska oraz przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu w ramach realizacji projektu pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013”**

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm.)

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w nawiązaniu do odpowiedzi udzielonych w dniu 05.03.2015 r. sprostowuje udzieloną odpowiedź następującej pytania:

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że system ochrony obwodowej należy zintegrować z systemem CCTV Terminala.

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 05.03.2015 r.

Potwierdzamy

**Zamawiający zmienia odpowiedź na:**



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa

**Nie potwierdzamy. System ochrony obwodowej ma być zintegrowany z kamerami CCTV ale nie należy go integrować z sytemem CCTV Terminala.**

**Pytanie i odp. nr 13 – powinno być jak w 21.**

Zgodnie z załącznikiem nr 1.1A do SIWZ w ramach Systemu Ochrony Obwodowej należy dostarczyć UPS o mocy minimum 5000VA. Prosimy o podanie czasu utrzymania dla w/w UPSa.

Odpowiedź Zmawiającego z dnia 05.03.2015 r.

„Brak takiego wymogu”

**Zamawiający zmienia odpowiedź na:**

„Czas podtrzymania 15 min( dla każdego punktu zasilającego)”

**W celu uniknięcia wątpliwości przy sporządzaniu oferty Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia odpowiedzi Zamawiającego udzielonej w niniejszym piśmie.**

Kierownik  
administracyjno - gospodarczy  
  
mgr inż. Aleksandra Kalinowska