



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

WIM.DT.0810.12.2017

Szymany, 7.02.2017

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ USŁUGI

(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego z rozumienia ustawy pzp i stanowi rozeznanie rynku)

Zwracamy się z prośbą o przekazanie w terminie do dnia 17.02.2017r. do godziny 15.00 informacji o szacunkowej wartości (PLN, NETTO) realizacji przez Państwa firmę usługi polegających na dostarczeniu:

Paliwa PB95 w ilości do 100.000 litrów rocznie wraz ze zbiornikiem w formie wynajmu

Paliwo:

Przedmiotem zamówienia jest paliwo PB95 z przeznaczeniem do użytku własnego, wraz z dowozem do Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury

1. Wymagania i normy:

- a. Paliwo PB95 – jakość zgodna z normą PN-EN 228 oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1441 (lub równoważne).

2. Ilości:

- a. Paliwo PB95 – 100.000 litrów

3. **Okres realizacji zamówienia:** 3 lata od daty podpisania umowy z dostawami paliwa do 24h po otrzymanej informacji telefonicznej lub na e-mail od Zamawiającego
4. **Świadectwo jakości:** do dostarczonego paliwa wykonawca przedstawi w dniu dostawy atest – świadectwo jakości wg wymaganej normy
5. **Forma rozliczenia:** faktura dostarczona wraz z towarem, forma płatności bezgotówkowa, płatność przelewem na konto wykonawcy
6. **Cena** zaproponowana na formularzu oferty w celu porównania złożonych ofert, będzie ustalona na podstawie ceny netto producenta.
7. **Cena zakupu** przedstawiona w dwóch/trzech formach: 1/ w formie uwzględniającej zapłaconą akcyzę; 2/ w formie uwzględniającej zapłaconą akcyzę i opcję pozwalającą na jej odzyskanie po odsprzedaży paliwa podmiotom uprawnionym do zwolnienia z zapłaty akcyzy; 3/ w formie uwzględniającej zapłaconą akcyzę i opcję ceny odkupienia paliwa od Zleceniodawcy.

Zbiornik:

Przedmiotem zamówienia jest zbiornik przeznaczony do przechowywania paliwa PB95

1. Wymagania ogólne:

- a. Dwupłaszczowy zbiornik na paliwo PB95 o pojemności 5000L wykonany wg normy EN 12285-2, przeznaczony do tankowania pojazdów i maszyn z silnikami benzynowymi
- b. Zbiornik wykonany zgodnie z wymogami i dopuszczeniem UDT
- c. Zamykana obudowa chroniąca układ wydawczy oraz przyłącza
- d. Zamykana na zamek pokrywa dostępu w zbiorniku zewnętrznym umożliwiającą dostęp do węża rewizyjnego oraz przyłączy technologicznych

WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.
Szymany 150
12-100 Szczytino
tel./fax: +48 89 623 19 76
www.mazuryairport.pl

Nr Rejestru Sądowego
KRS 0000399439
Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

NIP PL-7451842294, REGON 281345971
Bank PEKAO SA
Nr konta: 29124066701111001041806402
Kapitał zakładowy: 59 159 000,00 PLN
wplacono w calosci



Warmia i Mazury

Sp. z o.o.

- e. Elektroniczny system przeciw przepelnieniowy
- 2. Pompa:**
 - a. Pompa zanurzeniowa o wydajności 40-60 l/min
 - b. Zasilanie: 230V,
 - c. Przyłącze: 1' – 2'
- 3. Przepływomierz tłokowy:**
 - a. Przepływomierz nie czuły na zakłucenia magnetyczne i elektromagnetyczne
 - b. Precyzja pomiaru +/- 0,2%
 - c. Maksymalny przepływ min. 120 l/min
 - d. Minimalny przepływ min. 5l/min
- 4. Wyposażenie dodatkowe:**
 - a. Przewód ssawno- tłoczny
 - b. Uchwyt do pistoletu włączający/ wyłączający pompę
 - c. Oświetlenie skrzyni dystrybucyjnej
 - d. Sterownik urządzenie stanowiskowe spełniające funkcję jednostki zarządzającej. Umożliwia autoryzację pojazdów/ osób, gromadzi informacje o dokonanych operacjach pobrania płynów. Obsługuje elektroniczne identyfikatory: karta zbliżeniowa, pastylka sztuk 12 plus pamięć przenośna. Sterownik graficznego wyświetlacza (na którym wyświetlone są w czasie obsługi wszystkie komunikaty, w trybie czuwania godzina i data, a w momencie tankowania ilość wydanego płynu), oraz wytrzymała klawiatura alfanumeryczna.
 - e. Czujnik niskiego poziomu paliwa
- 5. Gwarancja i dostawa:**
 - a. Gwarancja min. 24 miesiące
 - b. Dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie pokrywa wykonawca.

Odpowiedzi proszę przesyłać w terminie wskazanym w treści niniejszego pisma, za pomocą poczty elektronicznej na adres: n.wozniak@mazuryairport.pl

Kierownik Działu Technicznego
Tomasz Kalinowski

Kierownik ds. technicznych