



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

WIM.DT.0810.5.2017

Szymany dnia 18.01.2017 r.

## ZAPYTANIE O WARTOŚĆ USŁUGI

*(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy pzp i stanowi rozeznanie rynku)*

Zwracamy się z prośbą o przekazanie w terminie do dnia 05.02.2017 r. do godz. 16.00. informacji o szacunkowej wartości (PLN, NETTO) realizacji przez Państwa firmę usługi polegającej na: **Dwukrotnym oczyszczeniu separatorów wraz z unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury** według opisu przedmiotu zamówienia podanego niżej:

### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu dwukrotnego oczyszczania separatorów wraz z osadnikami i unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w Porcie Lotniczym Olsztyn – Mazury zarządzanym przez Warmia i Mazury Sp z o.o. w Szymanach.

### 1. Wykaz posiadanych separatorów z uwzględnieniem typu i pojemności:

Lp	Lokalizacja	Opis urządzenia	Pojemność osadników litry	Pojemność separatorów litry
1.	PL Olsztyn-Mazury Szymany 150 12-100 Szczytno - strefa zastrzeżona	Koalestencyjny – typ AQUAFIX SKGBP035	3960	4020
2.	PL Olsztyn-Mazury Szymany 150 12-100 Szczytno - strefa zastrzeżona	Koalestencyjny – typ AQUAFIX SKGBP075	8390	7810
3.	PL Olsztyn-Mazury Szymany 150 12-100 Szczytno - strefa zastrzeżona	Koalestencyjny – typ AQUAFIX SKGBP090	10010	12510
4.	PL Olsztyn-Mazury Szymany 150 12-100 Szczytno - strefa zastrzeżona	Koalestencyjny – typ AQUAFIX SKGBP055	5920	6220
5.	PL Olsztyn-Mazury Szymany 150 12-100 Szczytno - strefa zastrzeżona	Koalestencyjny – typ Coalisorator OLEOPATOR K 8/800	800	273



**Warmia i Mazury**  
Sp. z o.o.

6.	PL Olsztyn-Mazury Szymany 150 12-100 Szczytno - strefa zastrzeżona	Koalestencyjny – typ AQUAFIX SKGBP075	<b>8390</b>	<b>7810</b>
7.	PL Olsztyn-Mazury Szymany 150 12-100 Szczytno - strefa ogólnodostępna	Koalestencyjny – typ AQUAFIX SKGBP015	<b>1500</b>	<b>1770</b>
8.	PL Olsztyn-Mazury Szymany 150 12-100 Szczytno - strefa ogólnodostępna	Koalestencyjny – typ AQUAFIX SKGBP015	<b>1500</b>	<b>1770</b>
9.	PL Olsztyn-Mazury Szymany 150 12-100 Szczytno - strefa ogólnodostępna	Koalestencyjny – typ AQUAFIX K003 osadnik osobny	<b>650</b>	<b>400</b>
10.	PL Olsztyn-Mazury Szymany 150 12-100 Szczytno - strefa ogólnodostępna	Koalestencyjny – typ AQUAFIX K080 osadnik osobny	<b>2500</b>	<b>6100</b>

**Warunki wykonania przedmiotu zamówienia**

**1. Zamówienie polega na wykonaniu następujących usług:**

- a. Dojazd sprzętu i personelu na miejsce,
- b. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu, na którym prowadzone będą prace (w razie potrzeby)
- c. Prace będą wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy oraz w sposób bezpieczny dla środowiska.
- d. Kontrola/ przegląd techniczny urządzeń (dokładny opis oceny technicznej urządzeń, pomiar grubości szlamu, filmu olejowego w osadnikach i separatorach) wraz z wykonaniem materiału zdjęciowego.
- e. Otwarcie włączów rewizyjnych i sprawdzenie ich stanu technicznego.
- f. Ustawienie samochodów w sposób nie utrudniający ruch na obiekcie z równoczesnym wysłaniem sygnałów świetlno- ostrzegawczych.
- g. Wypompowanie i usunięcie zgromadzonych zanieczyszczeń wraz z ich transportem i unieszkodliwieniem przy użyciu wozu specjalistycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- h. Mycie ciśnieniowe instalacji, w tym podłoża, ścian, systemu filtracyjnego, systemu sterownika pływakiem oraz deflektorów.
- i. Materiały koalescencyjne należy sprawdzić pod kątem ewentualnych zabrudzeń.
- j. W przypadku gdy wkładów nie można będzie wyczyścić wewnątrz separatora materiał należy wyjąć a następnie wyczyścić.
- k. Sprawdzanie zaworów pływakowych i w razie potrzeby ich wytarowanie.
- l. Konserwacja elementów składowych separatorów.
- m. Napełnianie separatorów świeżą wodą – wodę udostępni zamawiający.
- n. Kontrola drożności przepływów (wylot-wlot) oraz ich oczyszczanie.
- o. Zamknięcie włączów i pozostawienie terenu w stanie przed przyjazdem serwisu.



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

## 2. Oczyszczenie separatorów i studzienek z osadnikami

Wykonawca oczyści osadniki z wszelkich zanieczyszczeń specjalistycznym sprzętem. Oczyszczenie separatora dokonane zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzenia powinno być dokonane po wyłączeniu go z pracy i odpompowaniu wody z separatora.

Separatory powinny być oczyszczane przy użyciu samochodów specjalnych próżniowo-ssących, przystosowanych do czyszczenia kanalizacji i oczyszczone strumieniem wody pod ciśnieniem przy równoczesnym oczyszczeniu i umyciu zdemontowanych pływaków i filtru koalescencyjnego. Po oczyszczeniu separator należy napełnić wodą do pojawienia się jej na odpływie urządzenia

Wydobyte zanieczyszczenia należy ładować do pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną skrzynią, jeśli nieczystości po długim okresie zalegania są gnijące lub cuchnące i wywieźć je do unieszkodliwienia.

## 3. Unieszkodliwianie odpadów

Wywożenie zanieczyszczeń należy dokonywać na miejsce ich unieszkodliwiania zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe władze ochrony środowiska. Nie zezwala się na magazynowanie zanieczyszczeń w pobliżu oczyszczonych urządzeń odwadniających.

## 4. Sporządzenie dokumentacji

Po wykonaniu usługi dla każdego systemu należy sporządzić dokumenty związane z odbiorem odpadów niebezpiecznych tj.

- a. protokół czyszczenia urządzeń i odbioru odpadu,
- b. kartę przekazania odpadu,
- c. dokonanie wpisu w „książce eksploatacji separatora i książce obiektu budowlanego min 1 raz w roku”.

### Terminy wykonania przedmiotu zamówienia

Czyszczenie należy wykonać w terminie:

- a. czyszczenie I – od 1 kwietnia do 31 kwietnia.
- b. czyszczenie II – od 1 października do 31 października.

### Okres obowiązywania przedmiotu zamówienia

1. Okres obowiązywania umowy jest na czas określony - 2 lata.

### Podstawa i termin płatności

1. Odbiór robót dokonuje wspólnie przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawcy protokołem odbiorczym, ze wskazaniem ilości i jakości wykonanych robót oraz ich

WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.  
Szymany 150  
12-100 Szczytno  
tel./fax: +48 89 544 34 00  
www.mazurairport.pl

Nr Rejestru Sądowego  
KRS 0000399439  
Sąd Rejonowy w Olsztynie,  
VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego

NIP PL-7451842294, REGON 281345971  
Bank PEKAO SA  
Nr konta: 29124066701111001041806402  
Kapitał zakładowy: 69 621 000,00 PLN  
włacono w całości



**Warmia i Mazury**  
Sp. z o.o.

zgodności z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami umowy. Po czyszczeniu urządzeń, Wykonawca wykonujący czyszczenie ma obowiązek dostarczenia dokumentu, w którym stwierdza odbiór odpadów z separatorów – kartę przekazania odpadów oraz dokonania właściwych wpisów w książkach eksploatacji.

2. Podstawą wystawienia faktury jest uzyskanie pozytywnego protokołu odbioru.
3. Termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

### **Sposób obliczania ceny**

1. Cena ofertowa musi obejmować wszelkie niezbędne koszty do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca w ofercie podaje cenę za realizację całości zamówienia. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.
3. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania prac dodatkowych w ramach tego zadania.

Odpowiedzi proszę przesyłać w terminie wskazanym w treści niniejszego pisma, za pomocą poczty elektronicznej na adres : [z.nowak@mazuryairport.pl](mailto:z.nowak@mazuryairport.pl) lub formie papierowej na adres spółki. Oferty wysłane po terminie nie będą uwzględniane.

Osoba do kontaktu: Zbigniew Nowak – Główny energetyk  
Tel: 885100927, e-mail: [z.nowak@mazuryairport.pl](mailto:z.nowak@mazuryairport.pl)

**Zbigniew Nowak**

18.01.2017r. *Zbigniew Nowak*  
Główny energetyk

.....  
*podpis i pieczęć*