

Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

Szymany, 19.06.2015

Nr postępowania WIM.BZ.0812.1.2015

**- Wykonawcy -
Ubiegający się o udzielenie
zamówienia**

Zamawiający, działając na zasadzie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na roboty budowlane pn. :

„Adaptacja pomieszczeń wieży kontroli ruchu lotniczego dla służb nawigacyjnych”

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

14. Na jakiej wysokości montować kamery CCTV?

Odpowiedź

Należy zamontować kamerę tak aby obejmował widok całego PPS- wg zamawiającego nie będzie to wyżej niż na wysokości około 12m, ale wysokość należy ustalić w terenie.

15. Czy w rozdzielni elektrycznej jest wolne miejsce na dodatkowe aparaty elektryczne związane z modernizacją wieży.


Odpowiedź

Należy przewidzieć zabudowę dodatkowych aparatów w rozdzielni elektrycznej, w rozdzielni występuje wolne miejsce do zabudowy aparatów

16. Jakiego producenta należy przewidzieć sprzęt aktywny?

Odpowiedź

Ponieważ wykonane instalacje zbudowane są w oparciu o urządzenia firmy CISKO należy stosować sprzęt kompatybilny z tym systemem o parametrach nie gorszych niż CISKO.



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

17. Jakiej kategorii przewidzieć okablowanie strukturalne oraz osprzętu? Czy instalacja podlega certyfikacji? Jeśli tak to na jaki okres?

Odpowiedź

Kat 6A, podlega certyfikacji na 25 lat)

18. Wykonawca zgłasza iż terminy nałożone przez Zamawiającego dla wykonania całości zadania I oraz II, które stanowią przedmiot zamówienia, są krótsze niż przewiduje prawo budowlane w sprawie wydania samej decyzji o pozwoleniu na budowę, tj. do 65 dni.

W związku z tym Wykonawca zwraca się o zmianę terminów wykonania ww. zadań I i II na uwzględniające obowiązujące przepisy oraz realny czas wykonania robót budowlanych, tj. przynajmniej koniec września 2015.

Odpowiedź

Terminy realizacji przedmiotowego zamówienia wynikają z harmonogramu realizacji całego zakresu robót na lotnisku.

W przypadku gdy wystąpią okoliczności o których mowa w paragrafie 15 ust 1 lit .e) „udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy” strony umowy będą mogły zmienić termin realizacji umowy, z tym że w terminie do 15 08.2015 r musi być możliwość udostępnienia wieży dla montażu systemu TETRA

Kierownik
administracyjno-gospodarczy

mgr inż. Aleksandra Kalinowska