



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Szymany, 2014.06.09

Numer Postępowania: WIM.431.2.1.2014

- Wykonawcy –
Ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie **przetargu nieograniczonego**, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) ogłoszonego przez Zamawiającego, na Roboty budowlane pn.:

„Budowa budynku Terminala Lotniskowego Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budynkiem wiaty technicznej w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indywidualnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013”[II]

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm.)

Pytania Wykonawców:

500. Prosimy o potwierdzenie, iż stacja transformatorowa oraz zespół prądotwórczy nie są objęte niniejszą procedurą przetargową.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Potwierdzamy

501. Prosimy o potwierdzenie, iż zamówienie nie obejmuje urządzenia do kontroli bagażu w standardzie EDS oraz nie jest wymagany certyfikat ECAC.

Wyjaśnienia Zamawiającego



WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.
SZYMANY AIRPORT
Szymany 150
12-100 Szczytno
tel./fax: +48 89 623 19 76
www.szymanairport.pl

Nr Rejestru Sądowego
KRS 0000399439
Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

NIP PL-7451842294, REGON 281345971,
Bank PEKAO SA,
Nr konta: 29124066701111001041806402
Kapitał zakładowy 2.275.000,00 zł
wplacono w całości
Prezes Zarządu: Leszek Krawczyk



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Urządzenia do kontroli bagażu zostały opisane w SIWZ którego częścią jest projekt wykonawczy. Zaprojektowano kontrolę bagażu za pomocą rentgenowskich urządzeń konwencjonalnych, ale Zamawiający dopuszcza zastosowanie EDS. Wszystkie wymogi co do systemu, certyfikacji podano w SIWZ.

502. Prosimy o wyjaśnienie jakie roboty należy uwzględnić w poz.2 „Wyposażenie lotniska” w Załączniku nr 1A do SIWZ – Wzór Formularza cenowego?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Wyposażenie lotniska – wszystko inne niż meble, np.:

- 1) dostawa wind
- 2) dostawa schodów ruchomych
- 3) Pozostałe elementy wyposażenia
- 4) próby i pomiary oraz dokumentacja powykonawcza.

503. Prosimy o potwierdzenie, iż dokumentacja zawarta w folderze: \projekt wykonawczy\ARCHITEKTURA\WIATA TECHNICZNA\ jest projektem wykonawczym. Z tabelki umieszczonej na rysunkach wynika, iż dotyczą one etapu: Projekt Budowlany. Również w pkt. 4.1 Opisu technicznego zapisano, iż „Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Wiaty technicznej”.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Potwierdzamy. Na ftp znajduje się projekt wykonawczy Wiaty Technicznej.

504. Prosimy o potwierdzenie, iż wszelkie roboty wyburzeniowe istniejących obiektów oraz wycinka drzew nie są objęte niniejszą procedurą przetargową.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Potwierdzamy.

505. Prosimy o informację, czy przystanek kolejowy (wiata na szynobus PKP) z dojściem pieszym do terminala jest objęty niniejszą procedurą przetargową? Jeśli tak, prosimy o wskazanie folderu, w którym znajduje się dokumentacja.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Przystanek kolejowy oraz wiata na szynobus nie są objęte niniejszym postępowaniem. Dojście piesze do peronu jedynie w granicach opracowania wskazanych na Projekcie Zagospodarowania Terminala.





PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

506. Prosimy o potwierdzenie, iż płyta postojowa, pas startowy oraz wieża kontroli lotów nie są objęte niniejszą procedurą przetargową.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Potwierdzamy.

507. W opracowaniu geologicznym, przygotowanym przez Pracownię geologiczną GeoxX w pkt. 8.7. jest mowa o części podpiwniczonej obiektu. Prosimy o wskazanie która część obiektu terminala jest podpiwniczona, ewentualnie z których rysunków to wynika.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Terminal nie jest podpiwniczony w żadnej części. Wersja koncepcyjna terminala zawierała częściowe podpiwniczenie, jednak na etapie tworzenia projektu budowlanego, a następnie wykonawczego, zrezygnowano z podpiwniczenia obiektu.

508. Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji wykonawczej, prosimy o określenie nadrzędności dokumentów w zakresie opisów technicznych, rysunków oraz szczegółowych specyfikacji technicznych/STWiOR.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Nadrzędnym dokumentem jest projekt wykonawczy wraz z opisem i STWiORB.

509. Prosimy o udostępnienie operatu akustycznego dla obiektu terminala.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Operat akustyczny nie został wykonany jako nie wymagany.

510. Prosimy o przekazanie szczegółów wykonania gazonów ozdobnych przed budynkiem portu.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Odpowiednie rysunki znajdują się na stronie zamawiającego.

511. Prosimy o udostępnienie projektu zieleni z wyszczególnionymi gatunkami roślin i ich lokalizacjami.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Odpowiednie rysunki znajdują się na stronie zamawiającego.



WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.
SZYMANY AIRPORT
Szymany 150
12-100 Szczytno
tel./fax: +48 89 623 19 76
www.szymanyairport.pl

Nr Rejestru Sądowego
KRS 0000399439
Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

NIP PL-7451842294, REGON 281345971,
Bank PEKAO SA,
Nr konta: 29124066701111001041806402
Kapitał zakładowy 2.275.000,00 zł
wplacono w całości
Prezes Zarządu: Leszek Krawczyk



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

512. Prosimy o podanie informacji jaki rodzaj posadzki zewnętrznej przewidziany jest po stronie air side portu lotniczego. Czy posadzki te wchodzą w zakres wyceny niniejszego przetargu?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Airside nie wchodzi w zakres opracowania.

513. Zwracamy się z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego brakujących rysunków projektu wykonawczego: D508b – współczesne działa sztuki i Z001 – projekt zagospodarowania terenu.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Rysunek D508b nie istnieje. Rysunek Z001 to rysunek „PZT-TERMINAL”.

514. Według projektu sytuacyjno-wysokościowego (rys. D001) chodniki przy budynku portu stykają się z jego elewacją, wg rys. PZ01 na styku z elewacją frontową portu znajduje się woda i gazony, natomiast według rys. D601 deski kompozytowe. Prosimy o informację, który materiał przyjąć do wyceny.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Deski kompozytowe.

515. W dokumentacji wykonawczej zalecono montaż okuć antywłamaniowych klasy RC2 we wszystkich drzwiach i oknach parteru. Takie zabezpieczenia nie są możliwe w drzwiach i oknach sterowanych automatycznie. Prosimy o potwierdzenie odstępstwa od tej reguły dla drzwi i okien sterowanych automatycznie.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Dopuszcza się nie stosowania okuć antywłamaniowych dla drzwi i okien sterowanych automatycznie.

516. W opisie technicznym zaleca się stosowanie słupa/rygla fasady aluminiowej o szerokości 60 mm. Czy dopuszcza się stosowanie najpopularniejszych na rynku systemów o szerokości słupa/rygla ok. 50 mm?

W innych częściach opisu występują wskazania na systemy właśnie o szerokości słupa rygla 50 mm. Prosimy o potwierdzenie.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Nie dopuszcza się zmiany. Wykonać zgodnie z SIWZ i dokumentacją projektową.





PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

517. W opisie technicznym wymagane jest lakierowanie z preanodyzacją ze względu na strefę nadmorską. Prosimy o zweryfikowanie położenie obiektu i potwierdzenie, czy rzeczywiście taki zabieg jest potrzebny?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zabieg ten nie jest potrzebny.

518. Prosimy o dokładne określenie zakresu fasad (osie budynku) dla fasady o odporności ogniowej.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Fasady i witryny – należy wykonać zgodnie z rysunkami rzutów, zestawień oraz opisu opracowania architektury.

519. Prosimy o potwierdzenie, iż modernizacja wieży kontroli lotów, o której mowa w pkt 2.2.1) „Obiekty modernizowane” Decyzji nr 23/13 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 23.11.2013r, nie jest objęta niniejszą procedurą przetargową.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Potwierdzamy.

520. Prosimy o potwierdzenie, iż adaptacja budynku służb na bazę SOL, o którym mowa w pkt 2.2.2) „Obiekty modernizowane” Decyzji nr 23/13 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 23.11.2013r, nie jest objęta niniejszą procedurą przetargową.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Potwierdzamy.

521. Prosimy o potwierdzenie, iż adaptacja Terminala II na strażnicę LSP, o którym mowa w pkt 2.2.3) „Obiekty modernizowane” Decyzji nr 23/13 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 23.11.2013r, nie jest objęta niniejszą procedurą przetargową.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Potwierdzamy.



WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.
SZYMANY AIRPORT
Szymany 150
12-100 Szczytno
tel./fax: +48 89 623 19 76
www.szymanyairport.pl

Nr Rejestru Sądowego
KRS 0000399439
Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

NIP PL-7451842294, REGON 281345971,
Bank PEKAO SA,
Nr konta: 29124066701111001041806402
Kapitał zakładowy 2.275.000,00 zł
wplacono w całości
Prezes Zarządu: Leszek Krawczyk



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

522. Prosimy o potwierdzenie, iż adaptacja Terminala I na budynek administracyjny, o którym mowa w pkt 2.2.4) „Obiekty modernizowane” Decyzji nr 23/13 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 23.11.2013r, nie jest objęta niniejszą procedurą przetargową.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Potwierdzamy.

523. Prosimy o potwierdzenie, iż w budynku hydroforni, o którym mowa w pkt 2.2.5) „Obiekty modernizowane” Decyzji nr 23/13 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 23.11.2013r, nie przewiduje się żadnych robót objętych niniejszą procedurą przetargową.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Potwierdzamy.

524. Prosimy o potwierdzenie, iż adaptacja budynku biurowego dla służb lotniska, o którym mowa w pkt 2.2.6) „Obiekty modernizowane” Decyzji nr 23/13 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 23.11.2013r, nie jest objęta niniejszą procedurą przetargową.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Potwierdzamy.

525. Prosimy o potwierdzenie, iż w budynku garażowym, o którym mowa w pkt 2.2.7) „Obiekty modernizowane” Decyzji nr 23/13 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 23.11.2013r, nie przewiduje się żadnych robót objętych niniejszą procedurą przetargową.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Potwierdzamy.

526. Prosimy o potwierdzenie, iż budynek lotniskowej straży pożarnej, o którym mowa w pkt 2.2.1) „Obiekty i elementy projektowane” Decyzji nr 23/13 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 23.11.2013r, nie jest objęty niniejszą procedurą przetargową.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Potwierdzamy.

527. Prosimy o potwierdzenie, iż infrastruktura pola wzlotów, w tym drogi startowe, drogi kołowania, płyty postojowe, drogi techniczne, drogi patrolowe, drogi pożarowe, ogrodzenie lotniska, systemy





Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

świetlne podejścia, pomoce wizualne PAPI, pomoce radionawigacyjne ILS oraz ośrodki radiokomunikacyjny, o której mowa w pkt 2.2.4) „Obiekty i elementy projektowane” Decyzji nr 23/13 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 23.11.2013r, nie jest objęta niniejszą procedurą przetargową.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Potwierdzamy.

528. W pkt 2.4) Decyzji nr 23/13 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 23.11.2013r, zamieszczono zapis mówiący że Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator zabytków postanowieniem nr 473/2013 z dnia 11.09.2013r. (znak: IZNR.5151.235.2013.jk) umorzył w całości postępowanie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji, natomiast zgodnie z pkt 2.34 Decyzji nr WOOŚ.4230.2.2012.JC.24 o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 14.06.2013, główne prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Prosimy o informację czy obszar inwestycji objęty jest ochroną konserwatorską i czy prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym.

529. Prosimy o potwierdzenie, iż zabezpieczenie obszaru budowy wkopaną folią o wysokości 50cm (wraz z zawracaczami) w celu uniknięcia wędrówek herpetofauny na teren budowy, o którym mowa w pkt. 2.26 i 2.27 i 2.28 Decyzji nr WOOŚ.4230.2.2012.JC.24 o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 14.06.2013 nie jest objęte niniejszym postępowaniem przetargowym.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Nie jest objęte niniejszym postępowaniem.

530. Prosimy o potwierdzenie, iż likwidacja rowu odprowadzającego wody roztopowe i opadowe oraz zastąpienie go systemem drenażowym o którym mowa w pkt. 2.29 Decyzji nr WOOŚ.4230.2.2012.JC.24 o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 14.06.2013 nie jest objęte niniejszym postępowaniem przetargowym.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Nie jest objęte niniejszym postępowaniem.



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

531. Prosimy o potwierdzenie, iż rozwieszenie budek dla nietoperzy, o których mowa w pkt. 2.56 oraz skrzynek lęgowych, o których mowa w pkt. 2.61 Decyzji nr WOOŚ.4230.2.2012.JC.24 o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 14.06.2013 nie jest objęte niniejszym postępowaniem przetargowym.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Nie jest objęte niniejszym postępowaniem.

532. Prosimy o potwierdzenie, iż wycinka sosen, o których mowa w pkt. 2.58 Decyzji nr WOOŚ.4230.2.2012.JC.24 o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 14.06.2013 nie jest objęta niniejszym postępowaniem przetargowym.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Nie jest objęta niniejszym postępowaniem.

533. Prosimy o potwierdzenie, iż ogrodzenie chroniące teren budowy przed wtargnięciem dużych ssaków, w tym jelenia i łosia, o którym mowa w pkt. 3.13 Decyzji nr WOOŚ.4230.2.2012.JC.24 o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 14.06.2013 nie jest objęte niniejszym postępowaniem przetargowym.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Nie jest objęte niniejszym postępowaniem.

534. Prosimy o potwierdzenie, iż wyposażenie technologiczne stanowisk informacyjno-kasowych, check-in'ów, barów, punktu medycznego i lokali usługowych, poza wyposażeniem wyszczególnionym w pkt 8.14 opisu architektonicznego oraz w „Zestawieniu wyposażenia w pomieszczeniach budynku Terminala Portu Lotniczego w Szymanach”, nie jest objęte niniejszym postępowaniem przetargowym.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ oraz rysunkiem „zestawienie-wyposażenia”.

535. Prosimy o potwierdzenie, iż technologia gastronomiczna nie jest objęta niniejszym postępowaniem przetargowym.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Potwierdzamy.





Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

536. Prosimy o potwierdzenie, iż wyposażenie technologiczne pomieszczenia pilotów, briefingu i meteo, poza wyposażeniem wyszczególnionym w pkt 8.14 opisu architektonicznego, nie jest objęte niniejszym postępowaniem przetargowym.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ oraz rysunkiem „zestawienie-wyposażenia”.

537. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje instalację poziomego systemu asekuracyjnego na zadaszaniu wiaty.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Należy przyjąć rozwiązania projektowe analogicznie do zastosowanych na dachu terminala.

538. Prosimy o uszczegółowienie wykonania rzeźby „odlatujących żurawi”. Na rysunku D610 podano informacje „wykonanie z metalu i szkła”, prosimy o informację, która część jest szklana: postument czy sama rzeźba, oraz który element jest z metalu i jaki to rodzaj metalu.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ. Rzeźby z brązu nie stanowią przedmiotu niniejszego postępowania.

539. Czy płytki na ścianach występują również w pomieszczeniach innych niż pomieszczenia sanitarne (rozrysowane na rysunkach od D204 do 212), np. w pomieszczeniach związanych z gastronomią? Jeśli tak to prosimy o podanie dokładnej lokalizacji oraz rodzaju płytek.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Płytki w pomieszczeniach np. gastronomicznych pozostawia się w gestii Najemcy lokalu po konsultacji i zatwierdzeniu przez projektanta.

540. Prosimy o podanie, która informacja dotycząca koloru sufitu jest prawidłowa: sufit typ 1 w przestrzeni ogólnodostępnej kolor NCS S1500-N (podany na rysunku D116) czy kolor NCS S1005-R80B (podany na rysunku D117)?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Prawidłowy kolor sufitu typ 1 w przestrzeni ogólnodostępnej to: NCS S1005-R80B, light reflection 58%.

541. Czy płótno laminowane z nadrukiem występujące na ścianach opisanych jako typ S8 jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego?





Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Wyjaśnienia Zamawiającego

Tak. Do oferty należy przyjąć rozwiązanie wykonania płótna laminowanego z nadrukiem wg indywidualnego zamówienia. Szczegóły kolorystyczne będą możliwe do określenia na etapie realizacji inwestycji podczas pełnienia nadzoru autorskiego.

542. Prosimy o wyjaśnienie, czy abstrakcja malowana na ścianie w łazienkach ma zostać namalowana na tapecie (tak jak informuje nas o tym rysunek D207A) czy ma być to lacobel (jak na rysunku D208A)?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Tak jak na rysunkach architektury.

543. Specyfikacja SST-21, punkt 2.2.1.3. Pozostałe fotele w ilości 13szt. – brak opisu tych foteli, prosimy o uzupełnienie.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Szczegółowy opis foteli w opisie wykonawczym.

544. Specyfikacja SST-21, punkt 2.2.1.4. Krzesło – prosimy o określenie w jakich pomieszczeniach występują i w jakiej ilości?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Szczegółowy opis krzeseł i ich rozmieszczenie w opisie wykonawczym.

545. Prosimy o potwierdzenie iż jako typ 3 sufitów podwieszanych analizowano produkt Rocfon MedicCare Standard.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Wykonawca może zastosować zgodnie z projektem wykonawczym rozwiązania równorzędne, o parametrach równorzędnych.

546. Prosimy o potwierdzenie, iż wszelkie akcesoria związane w wykończeniu i wyposażeniem drobnym, typu kosze na śmieci, dozownik na mydło, pojemniki na ręczniki, lustra, uchwyty, wieszaki itp. oraz środki ochrony p.pożarowej (gaśnice, koce, itp.), system informacji wizualnej (tablice informacyjne, tablice opisowe pomieszczeń, oddziałów itp.) wchodzi w zakres niniejszego postępowania przetargowego.



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ i zamieszczoną dokumentacją.

547. Prosimy o uszczegółowienie wykończenia posadzek na kłatach schodowych (SCH1, SCH2, SCH3) w zakresie stopni, podstopnic, spoczników: czy wszystkie schody mają być wykończone płytkami Nowa Gala Trend Stone T13, czy czarnym granitem płomieniowanym (takie info pojawia się na detalu D501A)?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Elementy wykończeniowe jak w projekcie wykonawczym. Wykonawca może użyć innych równorzędnych materiałów, ale o równorzędnych parametrach.

548. Prosimy o potwierdzenie iż antywłamaniowe rolety elektryczne /kraty oznaczone m.in na rys. A001 wchodzi w zakres niniejszego postępowania przetargowego?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Kraty harmonijkowe należy wykonać zgodnie z rysunkami architektury i detali wg podanych na rysunkach wymiarów i lokalizacji. W opracowaniu projektowym przewidziano sterowanie elektryczne.

549. Prosimy o potwierdzenie iż taśmy wygradzające oznaczone m.in na rys. A001 wchodzi w zakres niniejszego postępowania przetargowego?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Potwierdzamy

550. Prosimy o potwierdzenie iż bramki antykradzieżowe oznaczone m.in na rys. A001 wchodzi w zakres niniejszego postępowania przetargowego?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Potwierdzamy

551. Prosimy o potwierdzenie, iż pomieszczenia opisywane na rzucie architektury jako „bufet” nie są wyposażone w żadne kraty harmonijkowe, ani rolety antywłamaniowe.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Kraty harmonijkowe należy wykonać zgodnie z rysunkami architektury i detali wg podanych na rysunkach wymiarów i lokalizacji.



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

552. Punkt 8.23 opisu technicznego „tabliczki graficzne” prosimy o dokładny wykaz tabliczek, które pomieszczenia mają być opisane, jakie informacje mają się znajdować na tabliczkach na korytarzach, jakości tabliczek?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ. Opis w projekcie wykonawczym. Ilość tabliczek - 150 szt.

553. Prosimy o informację czy kraty harmonijkowe mają być antywłamaniowe, czy istnieje możliwość zamiany tych krat na karty rolowane zwijane górną?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Kraty harmonijkowe należy wykonać zgodnie z rysunkami architektury i detali wg podanych na rysunkach wymiarów i lokalizacji. W opracowaniu projektowym przewidziano sterowanie elektryczne.

554. Czy przeszklenie witryny W22 (rysunek A016) ma być wykonane jako lustro weneckie lub z powłoką refleksyjną, czy przeszklenie zwykłe?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Przeszklenie witryny należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz ustaleniami z użytkownikiem obiektu na etapie realizacji inwestycji.

555. Czy witryna W30 (rysunek A017, pom. 0.91 służba celna) nie powinna mieć wysokość 362cm (do stropu) i być wykonana w wersji ze stała witryna powyżej sufitu podwieszanego?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Witrynę należy wykonać do stropu.

556. Rozbieżność w rysunkach, pomieszczenie 0.108 kontrola paszportowa (hala odlotów), wg rysunku A017 należy wykonać sufit ażurowy z siatki cięto – ciągnionej, rysunek D114 informuje o braku sufitu w tym pomieszczeniu. Prosimy o wyjaśnienie.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Należy wykonać zgodnie z rysunkiem A017.