



Budynek nr 1
 RZUT I PIĘTRA
 skala 1:100



LEGENDA:

- miejsce na zainstalowanie manipulatora — ■
- miejsce na zainstalowanie elektrorygliny — ▬
- miejsce na zainstalowanie kontaktorów — ■
- miejsce na punkty dyspozytorskie — □ RS30...

Pomiędzy planowanym miejscem zainstalowania manipulatora a elektrorygliną ułożono przewód — LgY 3x1mm²

Pomiędzy planowanym miejscem zainstalowania manipulatora a planowanym miejscem zainstalowania kontaktorów ułożono przewód — LgY 3x1mm²

Pomiędzy planowanym miejscem zainstalowania manipulatora a planowanym miejscem zainstalowania punktów dystrybucyjnych ułożono przewód UTP 2x4x0,5

obiekt: Remont budynku nr 1		
adres budowy: Szymany dz. nr 859/1		
projektant:	podpis:	branża: elektr.
sprawdziła:	data:	
konstr:	skala: 1:100	
sprawdził:	nr rys: 3	
tytuł rysunku: Romieszczenie elementów kontroli dostępu		