



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Szymany, 2014.04.30

Numer Postępowania: WIM.431.4.2014

- *Wykonawcy* –
Ubiegający się o udzielenie zamówienia

Zamawiający, działając na zasadzie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy na roboty budowlane pn. :

„Budowę budynku Lotniskowej Straży Pożarnej oraz rozbiórki i adaptacje istniejących budynków administracyjno-gospodarczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn.: „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013”

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm)

Pytania Wykonawców:

104. Zadanie nr 2 1. Budynek hydroforni nr 5. Według opisu technicznego projektu architektury pkt. 11.0 Instalacje Cytat: W budynku istnieją następujące instalacje

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewidziane do przebudowy i remontu wg opracowań branżowych: - elektryczna na napięcie 400/230 V z istniejącego przyłącza, - wodociągowa z istniejących studni głębinowych. Z uwagi na brak projektu na instalacje technologiczne wodociągowe, nie jest możliwa właściwa wycena robót na podstawie załączonego przedmiaru robót. Proszę o odpowiedź i sprecyzowanie zakresu robót do wykonania.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Remont zbiorników do wykonania przez zakład specjalistyczny, po stronie wykonawcy. Wymiana orurowania do uzgodnienia z inwestorem.

105. Budynek nr 9. W załączniku nr 1B do SIWZ pkt. 2.5 brak jest pozycji na wykonanie robót instalacyjnych sanitarnych. Natomiast wg opisu projektu architektury pkt. 11.0 Instalacje Cytat: W budynku istnieją następujące instalacje przewidziane do przebudowy i remontu wg opracowań branżowych: - elektryczna na napięcie 400/230 V z istniejącego przyłącza, - wodociągowa z istniejącej sieci wodociągowej, - kanalizacyjna do istniejącego zbiornika bezodpływowego. Proszę o odpowiedź i sprecyzowanie zakresu robót do wykonania.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Tylko instalacje elektryczne

106. Zgodnie z wymogami SIWZ przy prowadzeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Portu Lotniczego w Szymanach w ramach projektu indywidualnego pn. Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 14 czerwca 2013 r. nr WOOŚ.4230.2.2012.JC.24 Ponieważ zakres decyzji obejmuje całą realizację przedsięwzięcia rozbudowy Portu Lotniczego w Szymanach i jest szerszy niż zakres przedmiotu przetargu oprosimy o wyszczególnienie punktów decyzji, które Wykonawca jest zobowiązany spełniać i których koszty należy uwzględnić w ofercie

Wyjaśnienie Zamawiającego

Projekt (zatwierdzony) stanowiący podstawę zamówienia został wykonany m.in. w oparciu o Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Zadaniem i obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót z uwzględnieniem warunków zawartych ww. decyzji.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

107. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że nałożony w pkt. II i pkt. V. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.06.2013r., znak: WOOŚ.4230.2.2012.JC.24, obowiązek prowadzenia monitoringu hałasu środowiskowego i stanu środowiska od momentu oddania lotniska do użytkowania oraz wykonania analizy porealizacyjnej po upływie jednego roku od dnia oddania całej inwestycji do użytkowania, nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Nie dotyczy

108. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że nałożony w pkt. I.2.56 i I.2.61. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.06.2013r., znak: WOOŚ.4230.2.2012.JC.24, obowiązek dostarczenia budek dla nietoperzy i skrzynek lęgowych dla ptaków nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Nie dotyczy

109. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Wykonawca robót w ramach przedmiotu zamówienia ma zapewnić nadzór archeologiczny przy głównych robotach ziemnych.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Tak, po stronie wykonawcy

110. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Wykonawca robót w ramach przedmiotu zamówienia ma zapewnić nadzór przyrodniczy przy pracach inwestycyjnych. W przypadku, gdy zapewnienia nadzoru przyrodniczego znajduje się po stronie Wykonawcy robót, zwracamy się z prośbą o określenie zakresu prac nadzoru przyrodniczego oraz obszaru objętego nadzorem przyrodniczym, o którym mowa w pkt. I.2.21 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2013 r. nr WOOŚ.4230.2.2012.JC.24.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Nadzór przyrodniczy zapewnia Zamawiający.

111. Czy teren inwestycji objętej niniejszym przetargiem obejmuje tereny wskazane w pkt. I.2.7 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2013 r. nr WOOŚ.4230.2.2012.JC.24, tzn. miejsca w których nie należy lokalizować zaplecza budowy, placów manewrowych, baz transportowych i składu materiału?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zaplecze budowy, a w szczególności place manewrowe, bazy transportowe i składu materiałów lokalizować zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2013 r. nr WOOŚ.4230.2.2012.JC.24.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

112. Czy obowiązek sprecyzowany w pkt. I.2.26 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2013 r. nr WOOŚ.4230.2.2012.JC.24 w zakresie zabezpieczenia obszaru budowy przed wędrówką herpetofauny dotyczy inwestycji objętej niniejszym przetargiem, czy też dotyczy inwestycji sąsiadującej, czyli m.in. płyty lotniska, drogi startowej?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Nie dotyczy postępowania WIM.431.4.2014

113. Czy obowiązek sprecyzowany w pkt. I.2.27 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2013 r. nr WOOŚ.4230.2.2012.JC.24 w zakresie kontroli pułapek dotyczy inwestycji objętej niniejszym przetargiem, czy też dotyczy inwestycji sąsiadującej, czyli m.in. płyty lotniska, drogi startowej?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Nie dotyczy postępowania WIM.431.4.2014

114. Czy obowiązek sprecyzowany w pkt. I.2.28 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2013 r. nr WOOŚ.4230.2.2012.JC.24 dotyczy inwestycji objętej niniejszym przetargiem, czy też dotyczy inwestycji sąsiadującej, czyli m.in. płyty lotniska, drogi startowej?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Nie dotyczy postępowania WIM.431.4.2014

115. Czy obowiązek sprecyzowany w pkt. I.2.33 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2013 r. nr WOOŚ.4230.2.2012.JC.24, w zakresie kontroli chiropterologa dotyczy inwestycji objętej niniejszym przetargiem, czy też dotyczy inwestycji sąsiadującej, czyli m.in. płyty lotniska, drogi startowej?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Dotyczy inwestycji objętej niniejszym przetargiem

116. Czy obowiązek sprecyzowany w pkt. I.2.48 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2013 r. nr WOOŚ.4230.2.2012.JC.24, określający gatunek traw do wysiewu na powierzchni trawiastej lotniska, dotyczy inwestycji objętej niniejszym przetargiem, czy też dotyczy inwestycji sąsiadującej, czyli m.in. płyty lotniska, drogi startowej?

Wyjaśnienie Zamawiającego



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Nie dotyczy postępowania WIM.431.4.2014

117. Czy obowiązek sprecyzowany w pkt. I.2.53 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2013 r. nr WOOŚ.4230.2.2012.JC.24, określający rodzaj oświetlenia terenu lotniska, dotyczy inwestycji objętej niniejszym przetargiem, czy też dotyczy inwestycji sąsiadującej, czyli m.in. płyty lotniska, drogi startowej?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Tak

118. Czy obowiązek sprecyzowany w pkt. I.2.57 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2013 r. nr WOOŚ.4230.2.2012.JC.24, w zakresie usuwania zadrzewienia i zakrzaczenia w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska, dotyczy inwestycji objętej niniejszym przetargiem, czy też dotyczy inwestycji sąsiadującej, czyli m.in. płyty lotniska, drogi startowej?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Usuwanie zadrzewienia i zakrzewienia nie wchodzi w zakres inwestycji

119. Czy obowiązek sprecyzowany w pkt. I.2.58 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2013 r. nr WOOŚ.4230.2.2012.JC.24, w zakresie wycinki młodych sosen, dotyczy inwestycji objętej niniejszym przetargiem, czy też dotyczy inwestycji sąsiadującej, czyli m.in. płyty lotniska, drogi startowej?

Usuwanie zadrzewienia i zakrzewienia nie wchodzi w zakres inwestycji

120. Czy obowiązek sprecyzowany w pkt. I.2.63 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2013 r. nr WOOŚ.4230.2.2012.JC.24, w zakresie usunięcia 8 gniazd bociana, dotyczy inwestycji objętej niniejszym przetargiem, czy też dotyczy inwestycji sąsiadującej, czyli m.in. płyty lotniska, drogi startowej?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Nie dotyczy

121. Czy obowiązek sprecyzowany w pkt. I.2.64 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2013 r. nr WOOŚ.4230.2.2012.JC.24, w zakresie odnowy gniazd bocianów/budowy platform gniazdowych, dotyczy inwestycji objętej niniejszym przetargiem, czy też dotyczy inwestycji sąsiadującej, czyli m.in. płyty lotniska, drogi startowej?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Nie dotyczy



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

122. Czy obowiązek sprecyzowany w pkt. I.2.65 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2013 r. nr WOOŚ.4230.2.2012.JC.24, obejmujący działania mające na celu poprawę warunków żerowania bociana białego, ptaków szponiastych i innych gatunków, dotyczy inwestycji objętej niniejszym przetargiem, czy też dotyczy inwestycji sąsiadującej, czyli m.in. płyty lotniska, drogi startowej?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Nie dotyczy

123. Czy obowiązek sprecyzowany w pkt. I.2.65 lit. b decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2013 r. nr WOOŚ.4230.2.2012.JC.24, obejmujący wykonanie programu odbudowy małej retencji, dotyczy inwestycji objętej niniejszym przetargiem, czy też dotyczy inwestycji sąsiadującej, czyli m.in. płyty lotniska, drogi startowej?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Nie dotyczy

124. Czy obowiązek sprecyzowany w pkt. I.3.13 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2013 r. nr WOOŚ.4230.2.2012.JC.24, odnośnie zabezpieczenia budowy ogrodzeniem chroniącym przed wtargnięciem dużych ssaków oraz zwierząt robiących nory i podkopy, o sprecyzowanych wymaganiach minimalnych uwzględniających normy Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, dotyczy inwestycji objętej niniejszym przetargiem i należy uwzględnić ww. wytyczne tylko w zakresie ogrodzenia placu budowy?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Nie dotyczy Adaptacji. Teren objęty niniejszym zadaniem jest ogrodzony.

125. Czy Zamawiający posiada zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów kolidujących z przedmiotem przetargu i uwzględnionych w przedmiarze robót?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Wycinka nie wchodzi w zakres opracowania

126. Prosimy o przekazanie jako elementu SIWZ prawomocnego zezwolenia na usunięcie wszystkich drzew /krzewów przeznaczonych do wycinki w związku z realizacją inwestycji lub sprecyzowanie wszystkich ograniczeń i wymagań wynikających z treści zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Wycinka nie wchodzi w zakres opracowania

127. W przypadku kolizji inwestycji z istniejącymi drzewami i krzewami kto, Zamawiający czy Wykonawca, będzie odpowiedzialny za uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów?



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Wyjaśnienie Zamawiającego

Na terenie inwestycji nie zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem. Wycinka została wykonana przez Zamawiającego.

128. W przypadku kolizji inwestycji z istniejącymi drzewami/krzewami kto, Zamawiający czy Wykonawca, będzie odpowiedzialny za poniesienie związanych z tym opłat administracyjnych.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Na terenie inwestycji nie zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem. Wycinka została wykonana przez Zamawiającego.

129. W przypadku, gdy odpowiedzialność za uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz poniesienie związanych z tym opłat administracyjnych będzie po stronie Wykonawcy - prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o: inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych do wycinki w związku z kolizją z inwestycją będącą przedmiotem niniejszego przetargu, a w szczególności podanie:

- a) nazw gatunków drzew i krzewów przewidzianych do wycinki,
- b) wieku drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki,
- c) obwodu pni drzew, przeznaczonych do wycinki, mierzonych na wysokości 130 cm,
- d) wielkości powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
- e) stanu zdrowotnego drzew i krzewów przewidzianych do wycinki,

Niesprecyzowanie przedmiotu przetargu o powyższe dane uniemożliwia obliczenie opłat za usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Na terenie inwestycji nie zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem. Wycinka została wykonana przez Zamawiającego.

130. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 1 z dn. 08.04.2014 r. w budynkach istniejących należy zamontować żaluzję wewnętrzną w każdym oknie, natomiast na rzutach przedstawiających wyposażenie pomieszczeń występuje opis „zastosować rolety okienne wewnętrzne we wszystkich oknach poza pomieszczeniami technicznymi i sanitarnymi. Prosimy o określenie, czy to mają być rolety, czy żaluzje oraz o podanie ich parametrów technicznych. Prosimy również o przedstawienie zestawienia pomieszczeń w których mają być zastosowane.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Rolety z kasetką bez prowadnic w kolorze jasny beż lub kremowym

131. Proszę o wyjaśnienie – czy wykonanie zagospodarowania terenu przy budynkach zad I i zad II stanowi przedmiot zamówienia np. drogi, parkingi, zieleń. Prosimy o jednoznaczne określenie jaki zakres zagospodarowania terenu przy budynkach należy uwzględnić w



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

zaoferowanej cenie na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz gdzie (w których pozycjach) w oświadczeniach stanowiących załącznik do Formularzy ofertowych należy ją przedstawić. Wg dokumentacji projektowej PZT – jest mowa o parkingach, drogach obsługujących LSP, natomiast Zamawiający w materiałach przetargowych nie załączył dokumentacji projektowej na wykonanie zagospodarowania terenu.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zakres zagospodarowania terenu został określony w projekcie – patrz opis i rysunek.

132. Wg oświadczenia – stanowiącego załącznik do zał. Nr 1B do SIWZ lp. 2.1 – budynek nr 1 i 3 oraz lp. 2.2 – budynek nr 2 – należy w tych pozycjach wykazać zaoferowaną cenę ryczałtową netto dla tych budynków. Natomiast wg przedmiarów robót i dokumentacji projektowej – tom III SIWZ - budynki zostały podzielone wg numeracji – przedmiar i dokumentacja budynku nr 1 i 2 oraz przedmiar i dokumentacja budynku nr 3. Prosimy o wyjaśnienie – czy nie nastąpił błąd w numeracji budynków w oświadczeniu lub dokumentacji projektowej i przedmiarach. Proszę określić za jakie budynki należy określić cenę ryczałtowa w poz. 2.1 i 2.2 oświadczenia.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Numeracja: budynek 1-2 i budynek 3. Modyfikacja SIWZ 2 z dnia 30.04.2014 modyfikuje załącznik 1 B do SIWZ.

133. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej branży sanitarnej o rysunki przedstawiające średnice, trasy oraz armaturę dla instalacji c.o. w budynku nr 1-2, 3.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Według Zamawiającego dołączona dokumentacja jest wystarczająca do wykonania wyceny

134. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej branży sanitarnej o zestawienie urządzeń zlokalizowanych w kotłowni rys. „KOTLOWNIA-OLEJOWA-BUD-NR-1-2_rysS2” z wyszczególnieniem rodzaju, średnicy oraz charakterystyki urządzeń/armatury.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Według Zamawiającego dołączona dokumentacja jest wystarczająca do wykonania wyceny

135. Prosimy o określenie zakresu robót sanitarnych w bud. Nr 5 –Hydrofornia oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji technicznej.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Remont zbiorników do wykonania przez zakład specjalistyczny, po stronie wykonawcy. Wymiana orurowania do uzgodnienia z inwestorem.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

136. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej branży sanitarnej o zestawienie urządzeń zlokalizowanych w kotłowni zlokalizowanej w bud. Nr 8 z wyszczególnieniem rodzaju, średnicy oraz charakterystyki urządzeń/armatury.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

137. Prosimy o informację czy przepompownia ścieków widoczna na rysunku „rysS1 – budynek nr 8-instalacje sanitarne” wchodzi w zakres wyceny. Jeśli tak to prosimy o podanie parametrów urządzenia.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Tak, zgodnie z SIWZ

138. Dot. Adaptacja budynek 1, 2 - Brak w przedmiarze izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej na budynkach opisanych w pkt. 9.6 opisu technicznego. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Podano w opracowaniu nr arch 3117/13.

139. Prosimy o określenie zakresu robót sanitarnych – demontaże, odcięcia budynków podlegających rozbiórce –bud. 6,7,10.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Tak. istniejąca instalacja wewnętrzna do demontażu oraz odcięcia, projektowaną instalację wewnętrzną wpiąć do sieci istniejących.l

140. Prosimy o potwierdzenie ,że istniejące instalacje wod-kan w budynkach podlegających adaptacji do których nastąpi podłączenie nowych instalacji zapewniają właściwe parametry medium (np.woda – wydajność, jakość, ciśnienie; kanalizacja spełnia normatywy dotyczące odbioru ścieków).

Wyjaśnienie Zamawiającego

Tak zapewniają

141. W uzupełnieniu „Specyfikacji wyposażenia pomieszczeń suchych i mokrych” dotyczących „Budynków służb lotniska nr 1,3,2,8” prosimy o podanie wymagań dotyczących następującego wyposażenia: łóżek hotelowych, lodówek, regałów magazynowych metalowych, szaf metalowych na akta 80x50x200, szafek BHP.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Należy przyjąć standardowe wyposażenie.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

142. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o zestawienie stolarki nowo projektowanej w budynkach Nr 1-2 i Nr 3.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Dokumentacja uzupełniona na ftp://46.41.130.112

143. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej – Straż Pożarna – Architektura o następujące elementy:

a. Opis techniczny ze wskazaniem opisu materiałów jakie należy zastosować przy robotach wykończeniowych budynku

Wyjaśnienie Zamawiającego

Opisano w opisie techniczny. Rodzaje wykończeń podano w zestawieniu pkt. 8.1. Ze względów na wymagania formalne nie podano kolekcji i producentów. Wszystkie materiały muszą być materiałami dostosowanymi do obiektów użyteczności publicznej, spełniać wymaganie długotrwałego zachowania trwałości oraz świeżego wyglądu w warunkach bardzo dużego obciążenia ruchem lub nasienia innych warunków eksploatacyjnych. Wykonawca winien przedstawić próbki proponowanych materiałów do akceptacji przez Zamawiającego

b. Rysunki szczegółowe balustrad i pochwyków z opisem materiału z jakiego należy je wykonać (schodowe i balkonowe)

Wyjaśnienie Zamawiającego

Projekt przyjmuje zastosowanie konfekcjonowanych systemowych balustrad ze stali nierdzewnej i szkła bezpiecznego na balkonie i pochwyków ze stali nierdzewnej w klatce schodowej. Rozważano system wg katalogu ESKATT. Może być każdy inny spełniający o porównywalnym wyglądzie i parametrach technicznych.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej – Straż Pożarna – Konstrukcja następujące elementy:

a. Opis techniczny

Wyjaśnienie Zamawiającego

Opis techniczny projektu konstrukcyjnego zawiera opracowanie pt " Roboty ogólnobudowlane - rozwiązania techniczne" nr arch 3177/14

b. Konstrukcję daszku żelbetowego nad wejściem wraz z zestawieniem stali – elewacja zachodnia – wskazanie sposobu jego wykończenia oraz pokrycia

Wyjaśnienie Zamawiającego

Daszek w konstrukcji stalowej. Wykonać wg zasad podanych na rys K-06 i 01-014 detale Bi C . Do wyceny przyjąć 85 kg konstrukcji stalowej rura RK 80x4 stal S235 + 3 szt płaskownika 180x300x12 mm



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

c. Konstrukcję balkonu wraz z zestawieniem stali – elewacja południowa i wschodnia – wskazania sposobu wykończenia
Wyjaśnienie Zamawiającego

Płytę balkonową wykonać wg. Rys K-o4. Płyta połączona jest ze stropem przy użyciu systemowych łączników eliminujących mostki cieplne. Ciężar łączników pominięto, gdyż łączniki te zestawia i dobiera ich dostawca.

d. Konstrukcję daszku żelbetowego nad balkonem wraz z zestawieniem stali– elewacja południowa i wschodnia – wskazanie sposobu wykończenia.
Wyjaśnienie Zamawiającego

Nad balkonem jest daszek stalowy wg rys K-06 roboty wykończeniowe wg rys 01-14 . Detale B i C

e. Wskazanie sposobu zabezpieczenia konstrukcji i podkonstrukcji stalowej
Wyjaśnienie Zamawiającego

Wykonać zgodnie z punktem 8.9.1 opisu technicznego opracowanie nr arch. 3177/14

144. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej – Adaptacja istniejących budynków – Architektura:

a. Budynek nr 1-2 – rysunki szczegółowe z opisem technicznym balustrad schodowych jakie należy zamontować

Wyjaśnienie Zamawiającego

Odtworzyć jak istniejące.

b. Budynek nr 8 – rysunki szczegółowe z opisem technicznym balustrad schodowych jakie należy zamontować

Wyjaśnienie Zamawiającego

Typowe lub modernizacja istniejące

145. W dokumentacji brak fundamentów w osi B i osi 6 pod ściany z gazobetonu w pomieszczeniu 005. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Pytanie nieprecyzyjne, brak informacji jakiego budynku dotyczy pytanie.

Jeżeli pytanie dotyczy przedsionka LSP opisanego numerem 005 Ściany obudowujące go należy postawić na płycie konstrukcyjnej posadzki.

146. Prosimy o wyznaczenie terminu dla możliwości odbycia w nim wizji lokalnej.

Wyjaśnienie Zamawiającego

2014-04-30



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

147. W przedmiarze dotyczącym remontu budynku brak pozycji dla utylizacji papy oraz gruzu. Prosimy o jego uzupełnienie.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Utylizacja po stronie wykonawcy. Zgodnie z treścią SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do wyceny przedmiotu zamówienia w oparciu o dokumentację projektową, a załączone przez Zamawiającego do dokumentacji przedmiary mają charakter jedynie pomocniczy i nie są podstawą do wyceny.

148. W budynku nr 9 brak izolacji dachu z wełny mineralnej.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Przyjąć izolację dachu

149. W dokumentacji izolacja termiczna na budynkach nr 5;8;3;1 i 2 jest z wełny mineralnej w przedmiarze ze styropianu prosimy o jednoznaczne określenie materiału do wyceny.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zgodnie z treścią SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do wyceny przedmiotu zamówienia w oparciu o dokumentację projektową, a załączone przez Zamawiającego do dokumentacji przedmiary mają charakter jedynie pomocniczy i nie są podstawą do wyceny.

150. W przedmiarze dotyczącym remontu budynku brak utylizacji papy oraz gruzu. Prosimy o uzupełnienie.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Utylizacja po stronie wykonawcy. Zgodnie z treścią SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do wyceny przedmiotu zamówienia w oparciu o dokumentację projektową, a załączone przez Zamawiającego do dokumentacji przedmiary mają charakter jedynie pomocniczy i nie są podstawą do wyceny.

151. W przedmiarze dotyczącym budynku nr 9 brak izolacji dachu z wełny mineralnej. Prosimy o uzupełnienie.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Przyjąć izolację dachu

152 W dokumentacji izolacja termiczna na budynkach nr 5;8;3;1 i 2 jest z wełny mineralnej a w przedmiarze ze styropianu prosimy o zmianę w przedmiarze.

Wyjaśnienie Zamawiającego



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Zgodnie z treścią SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do wyceny przedmiotu zamówienia w oparciu o dokumentację projektową, a załączone przez Zamawiającego do dokumentacji przedmiary mają charakter jedynie pomocniczy i nie są podstawą do wyceny.

153. Prosimy o uzupełnienie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych adaptacji istniejących budynków o rzut instalacji elektrycznych w budynku wieży na 1 piętrze.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Potraktować jak kondygnację powtarzalną.

154. Prosimy o przekazanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej stacji transformatorowej ST-Wieża.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Nie dotyczy przedmiotowego zadania

155. Prosimy o informację, z jakiego miejsca i w czym zakresie jest wykonanie zasilania stacji transformatorowej ST-Wieża. Ze względu na konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie prosimy o potwierdzenie, że zasilanie to zostanie wykonane w terminie umożliwiających wykonanie procedur odbiorowych.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Linie zasilające stację ST-W nie są przedmiotem zadania, zostaną wykonane zgodnie z tomem 8 rozbudowy pola wlotów, w zakresie zadania należy ująć jedynie wprowadzenie i podłączenie kabli, prace należy skoordynować z projektem pola wlotów

156 Prosimy o podanie terminu wykonanie zasilania do złącza kablowego ZK+SZR usytuowanym przy budynku LSP mając na uwadze konieczność zapewnienia zasilania w terminie umożliwiającym wykonanie procedur odbiorowych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Termin wykonania zgodny z projektem rozbudowy pola wlotów, prace należy wzajemnie skoordynować

157 Prosimy o przekazanie schematu rozdzielnic R-AGR w budynku 2.

Wyjaśnienie Zamawiającego

R-AGR wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy agregatu, oraz głównym schematem zasilania rys 3

158 Prosimy o przekazanie schematu rozdzielnic R-UPS w budynku 8 (piwnica).



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Wyjaśnienie Zamawiającego

Schemat R-UPS zgodnie z rys 4

159 Przekazany projekt wykonawczy przewiduje zasilanie budynku 2 (z projektowanej stacji transformatorowej) oraz budynków 1,3,8 (z RGNN w bud. 2). Prosimy o uzupełnienie projektu o zasilanie budynków nr 9 oraz 11.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Linie zasilające budynki zgodnie z tomem 8 dostępne na <ftp://46.41.130.112> w folderze Projekt Pola Wzlotów

160. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres niniejszego przetargu nie wchodzi sieci elektroenergetyczne zewnętrzne zasilające budynek Strażnicy p.poż. i w zakresie wykonawcy jest wyłącznie wykonanie złącza kablowego według rysunków IE-12, IE-13, IE-14.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Sieci elektroenergetyczne zewnętrzne zgodnie z projektem rozbudowy pola wzlotów, w zakresie należy ująć wprowadzenie i podłączenie kabli

161. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres niniejszego przetargu nie wchodzi linia kablowa zewnętrzna YAKXS 5x120 mm² o długości 400 m oraz złącze kablowe zasilające budynek nr 8.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Nie wchodzi

162. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres niniejszego przetargu nie wchodzi sieci elektroenergetyczne zewnętrzne oraz złącze kablowe zasilające budynek nr 9.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Nie wchodzi

163. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres niniejszego przetargu nie wchodzi sieci elektroenergetyczne zewnętrzne oraz złącze kablowe zasilające budynek nr 11.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Nie wchodzi

164. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres niniejszego przetargu nie wchodzi sieci elektroenergetyczne zewnętrzne oraz złącze kablowe zasilające hydrofornię.

Wyjaśnienie Zamawiającego



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Nie wchodzi

165. Prosimy o potwierdzenie, czy wymieniona w projekcie wykonawczym instalacji niskoprądowych (nr projektu 313/14 – PW LSP) centrala telefoniczna PABX nie wchodzi w zakres niniejszego przetargu. Jeśli natomiast ww. centrala jest objęta postępowaniem, prosimy o podanie jej konfiguracji oraz istotnych parametrów.

164. Prosimy o informację czy dostawa aparatów telefonicznych wchodzi w zakres przetargu. Jeśli tak, prosimy o podanie ich ilości, funkcjonalności oraz istotnych parametrów aparatów telefonicznych.

Wyjaśnienie Zamawiającego

W budynku mają być trzy telefony stacjonarne. Nie wymaga to budowy centrali telefonicznej. Infrastruktura techniczna budynku dostosowana jest do zamontowania centrali w chwili gdyby zmieniło się jego przeznaczenie np. centrum służb kryzysowych.

166 Prosimy o informację czy dostawa aparatów telefonicznych wchodzi w zakres przetargu. Jeśli tak, prosimy o podanie ich ilości, funkcjonalności oraz istotnych parametrów aparatów telefonicznych.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Tak, Ilość zgodnie z SIWZ. Aparaty bezprzewodowe, analogowe, wyświetlacz czarno-biały, identyfikacja numeru przychodzącego, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

167. W tabeli zestawienia materiałów podstawowych projektu wykonawczego branży teletechnicznej (PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH DLA REMONTOWANYCH BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 5, 8 SŁUŻB LOTNISKA W SZYMANACH) w systemie kontroli dostępu wymieniony został serwer Dell Power Edge. Prosimy o podanie minimalnych wymagań, konfiguracji oraz parametrów tego urządzenia.

Wyjaśnienie Zamawiającego

W zakres zadania wchodzi jedynie okablowanie pod system kontroli dostępu

168. Na schemacie strukturalnym złącza kablowego i automatyki ZK-SZR (rys. IE-12) jest wyszczególniona linia zasilająca centralę sygnalizacji pożaru SAP, natomiast w udostępnionej dokumentacji teletechnicznej brak wzmianki o tym systemie. Prosimy o potwierdzenie, iż instalacja systemu SAP nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania. Jeśli natomiast Wykonawca jest zobowiązany ująć system sygnalizacji pożarowej, prosimy o uzupełnienie opisów, dokumentacji oraz rysunków o ten zakres.

Wyjaśnienie Zamawiającego

SAP nie jest przedmiotem zadania



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

169. Prosimy o informację czy w zakres niniejszego przetargu (LSP) wchodzi dostarczenie szaf GPD (budynek nr 1 i 8) oraz wykonanie połączenia sieci strukturalnej pomiędzy głównymi punktami dystrybucyjnymi GPD w budynkach nr 1 oraz nr 8 kablem światłowodowym Z-(VX)OTKtsd 48J czy też jest to objęte odrębnym postępowaniem (PROJEKT POLA WZLOTÓW LOTNISKA W SZYMANACH)?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Dostarczenie szaf wchodzi w zakres zadania. Sieci zewnętrzne zgodnie z tomem 8 projektu pola wzlotów dostępnym na ftp://46.41.130.112

170. Prosimy o informację czy w zakresie niniejszego przetargu (LSP) jest wykonanie okablowania kontroli dostępu łączącego poszczególne budynki (budynek 1,2 z budynkiem 3 oraz z budynkiem nr 8)?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Sieci zewnętrzne w tym zakresie nie są przedmiotem zadania

171. Starając się o uzyskanie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu, prosimy o udostępnienie przedmiaru instalacji sanitarnej dla budynku Lotniskowej Straży Pożarnej.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Udostępniono na ftp://46.41.130.112

172. Dotyczy punkt 10.1 ustęp 2) Formularza Aktu Umowy, Tom II, Rozdział I. Prosimy o zgodę na zmianę franszyzy redukcyjnej dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z „nie wyżej niż 5.000 zł” na „nie wyżej niż 8.000 zł”. Jednocześnie prosimy o zgodę na zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% odszkodowania, nie mniej niż 10.000 zł dla szkód spowodowanych wibracją, osunięciem albo osiadaniem gruntu. Taki schemat franszyzy dla w/w rodzaju szkód jest standardem na rynku ubezpieczeniowym i uzyskanie niższej franszyzy może okazać się niewykonalne.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Modyfikacja SIWZ w dniu 30.04.2014 r.

173. Dotyczy bramy B2 w budynku LSP: drzwi ewakuacyjne - jakie wymogi mają spełniać - co posiadać?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Odporność ogniową EI 30 + samozamykacz



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

174. Wg opisu stolarki, bramy w budynku LSP mają posiadać współczynnik $U < 1,64 \text{ W/m}^2\text{K}$ dla całej bramy. Tymczasem dla bramy B2 z drzwiami można osiągnąć współczynnik 1,9. Jaki można przyjąć współczynnik U dla bramy B2?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Przyjąć współczynnik U jak dla całości bramy $U < 1.64 \text{ W/m}^2\text{K}$

Ponadto Zamawiający uzupełnia odpowiedzi z dnia 30.04.2014 r. na pytania Wykonawców

58. Prosimy o podanie jaką ilość suszarek do rąk przyjąć do wyceny. Wg przedmiaru jest 16 szt. a wg opisu „SST_Wyposazenie_POPRAWIONE.pdf” jest 103 szt.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Przyjąć ilość wskazaną w przedmiarze

77. Dot. Adaptacja budynek nr 3 - Prosimy o uzupełnienie opisu technicznego o sprecyzowanie rodzaju materiału stolarki okiennej. Opis techniczny i STWOIR zawiera 2 sprzeczne ze sobą rozwiązania wskazane w 9.13 opisu technicznego „można zastosować stolarkę drewnianą lub PCV”.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Uzupełniono na ftp://46.41.130.112

78. Dot. Adaptacja budynek 3 - Prosimy o wyjaśnienie, z jakiego materiału należy wykonać stolarkę drzwiową wewnętrzną - pływiniową aluminium itp. Opis techniczny (pkt. 9.13) wskazuje tylko na drzwi „typowe lub szkolone”.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Stolarka drzwiowa drzwi płytowe np. Porta wzmocnione lub innego producenta o równoważnych parametrach



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

83. Dot. Adaptacja budynku 3 - Brak w przedmiarze konstrukcji drewnianej i pokrycia dachu łącznika. Prosimy o wyjaśnienie, czy powyższe roboty wchodzą w zakres zadania. Jeśli tak to prosimy o zestawienie drewna, rysunki więźby dachowej oraz o korektę przedmiaru.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Powyższe roboty wchodzą w zakres zadania Zgodnie z treścią SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do wyceny przedmiotu zamówienia w oparciu o dokumentację projektową, a załączone przez Zamawiającego do dokumentacji przedmiary mają charakter jedynie pomocniczy i nie są podstawą do wyceny.

86. Dot. Adaptacja - wyposażenie - Brak w przedmiarze wyposażenia dla niepełnosprawnych. Prosimy o wyjaśnienie czy powyższe wyposażenie wchodzi w zakres zadania. Jeśli tak, to prosimy o korektę przedmiaru.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Wyposażenie dla niepełnosprawnych wchodzi w zakres zadania. Zgodnie z treścią SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do wyceny przedmiotu zamówienia w oparciu o dokumentację projektową, a załączone przez Zamawiającego do dokumentacji przedmiary mają charakter jedynie pomocniczy i nie są podstawą do wyceny.

87. Dot. Adaptacja - wyposażenie - Brak w przedmiarze wyposażenia wszystkich okien w rolety. Prosimy o wyjaśnienie czy powyższy rodzaj wyposażenia wchodzi w zakres zadania. Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o parametry techniczne oraz korektę przedmiaru.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Rolety wewnętrzne dla wszystkich okien wchodzą w zakres zadania. Zgodnie z treścią SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do wyceny przedmiotu zamówienia w oparciu o dokumentację projektową, a załączone przez Zamawiającego do dokumentacji przedmiary mają charakter jedynie pomocniczy i nie są podstawą do wyceny.

89. Dot. Adaptacja - wyposażenie - Zgodnie ze Specyfikacją wyposażenia pomieszczeń mokry (str. 15) należy wycenić 103 suszarki do rąk, natomiast w przedmiarze jest ich tylko 16 szt. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie ilości suszarek, które należy wycenić.

Wyjaśnienie Zamawiającego



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Przyjąć ilość wskazaną w przedmiarze

*Kierownik
administracyjno - gospodarczy
mgr inż. Aleksandra Kalmowska*

