



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Szymany, 2014.04.01

Numer Postępowania: WIM.431.7.2014

- Wykonawcy –
Ubiegający się o udzielenie zamówienia

Zamawiający, działając na zasadzie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy na roboty budowlane pn. :

„Budowa ogrodzenia Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indywidualnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013”

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm.)

Pytania Wykonawców:

1. Czy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej przez potencjalnego Wykonawcę? Jeżeli tak proszę o wyznaczenie dogodnego terminu oraz osoby do kontaktu na plac budowy.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 07.04.2014 r. o godz.10.00. Osoba do kontaktu- Kierownik Projektu p. Jarosław Tomsia tel. 0896231976

2. W projekcie brakuje informacji odnośnie koloru ogrodzenia.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Szary np. RAL 9007

3. W opisie do projektu jest zapis: „Blachy montażowe będą przyspawane do słupków na przemian góra i dół”. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu montażu blach montażowych z spawania na nitowanie lub przykręcanie. Biorąc pod uwagę fakt zabezpieczenia antykorozyjnego słupów poprzez ocynkowanie ogniowe i lakier proszkowy oraz udzielaną gwarancję antykorozyjną ciężko będzie zabezpieczyć miejsce „spawane” antykorozyjnie.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający dopuści zmianę sposobu mocowania na nitowanie lub przykręcenie.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu montażu drutu kołczastego na rozwiązanie systemowe? Zamiast przyspawanych do słupa podkładek fi 24 mm można zastosować systemowe przelotki.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający dopuści zmianę sposobu montażu drutu kołczastego za pomocą przelotki.

5. Na rys. 10 pokazana jest m.in. dodatkowa siatka na odcinkach I-I i II-II z opisem: siatka ze stali nierdzewnej (lub plastikowa). Ze względu na znaczną różnicą w ocenie proszę o potwierdzenie czy dodatkowa siatka może być wykonana z plastiku?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Potwierdzam

6. Zaprojektowano bramy przesuwane, w projekcie brakuje informacji o sposobie otwierania bram: pilot, przycisk, itp. Jeżeli pilot to ile pilotów trzeba przyjąć do oferty. Brakuje informacji o doprowadzeniu zasilania do automatu bramy. Czy do oferty należy przyjąć doprowadzenie zasilania?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zasilanie będzie doprowadzone, otwieranie bram przyciskiem oraz pilotem (planowana ilość pilotów do 20 szt.).

7. W projekcie brakuje szczegółowych informacji odnośnie wyposażenia projektowanych bram. W obiektach tego typu zwykle wymagane są dodatkowe opcje jak: znaki klasy C, możliwość założenia kłódki, zawiasy zabezpieczone przez wybiciem, możliwość założenia plomby, dodatkowe ryglowanie skrzydeł bramy. Czy do oferty należy przyjąć jakieś dodatkowe wyposażenie bram?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Tak, należy przyjąć dodatkowe wyposażenie bram

8. Prawidłowy montaż drutu kołczastego wymaga zastosowania napinaczy co 25 m na każdej z nitek, w projekcie nie ma informacji o konieczności stosowania takiego rozwiązania. Czy do oferty należy przyjąć napinacze?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Tak

9. Czy możliwe jest zastosowanie w bramie (rys. 12) jednego przesła zamiast dwóch?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Tak

10. Czy długości przeciwwagi w bramie (rys. 12) są poglądowe, czy należy wykonać dokładnie takie same? Przeciwwaga powinna być krótsza.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Długości są poglądowe

11. Czym należy wypełnić bramę o szerokości prześwitu 5 m (rys. 11)?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Siatka zgrzewana z drutu fi5mm

12. W jaki sposób mają być kotwione w fundamencie podpory słupka i jak mają być mocowane do słupków?



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Wyjaśnienie Zamawiającego

Podpory są przykręcane do słupków, do fundamentów mogą być przykręcane lub po uprzednim wygięciu zagłębiane w beton

13. Do czego służy przewieszka, z czego ma być wykonana i jak mocowana?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Służy do zapobiegania migracji w tym przypadku płazów, wykonana z blach albo siatek, przymocowana do ogrodzenia

14. Do czego służą blachy montażowe? Czy mają znajdować się na każdym słupku?

Wyjaśnienie Zamawiającego

do blach przymocowana jest siatka. Blacha montażowa ma być na każdym słupku.

15. Zgodnie z pkt. 10 b) rozdział XIV SIWZ oferta ma zawierać „formularz Cenowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do niniejszej SIWZ”, w związku z brakiem załącznika nr 1A , prosimy o uzupełnienie.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż pkt. 10 b) rozdziału XIV SIWZ Opis sposobu przygotowania ofert stanowi omyłkę pisarską. Zamawiający nie wymaga załącznika 1A "formularz Cenowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do niniejszej SIWZ". Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907ze zm.), dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez skreślenie pkt 10 b) Rozdziału XIV

16. Zwracamy się z prośbą o załączenie jako elementu SIWZ uzgodnionego projektu budowlanego.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Uzgodniony Projekt budowlany został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wersja papierowa znajduje się w siedzibie Zamawiającego.

17. Zwracamy się z prośbą o załączenie jako elementu SIWZ prawomocnego pozwolenia na budowę.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Prawomocna decyzja pozwolenie na budowę stanowi załącznik do niniejszego pisma.

18. Prosimy o udostępnienie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Specyfikacje Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią załącznik do niniejszego pisma.

19. Prosimy o możliwość odbycia wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 07.03.2014 r. o godz.10.00. Osoba do kontaktu- Kierownik Projektu p. Jarosław Tomsia tel. 0 89 623 1976

20. Prosimy o szczegółowe i jednoznaczne określenie zakresu robót rozbiórkowych koniecznych do wykonania wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia. Prosimy o załączenie inwentaryzacji terenu z zaznaczonymi



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

elementami do rozbiórki i określeniem ich zakresu (obmiaru) w związku z rozbieżnością w zakresie opisanym w instrukcji dla Wykonawców a załączonym przedmiarem robót.

Wyjaśnienie Zamawiającego

wg projektu, przedmiaru robót oraz na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej

21. Prosimy o określenie rodzaju (typu) rur osłonowych do wykonania kanałów technicznych z określeniem średnicy.

Wyjaśnienie Zamawiającego

PEHD Ø110/97,4

22. Czy Wykonawca może zastosować studnie kablowe żelbetonowe przelotowe i narożne o klasie wytrzymałości E600 o innych wymiarach i kształcie niż pokazano to na rys. nr 13 a spełniające wymagania techniczne.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Tak

23. „Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej następujące, poniżej wskazane roboty budowlane:

a) 1 robotę budowlaną o wartości co najmniej 1.000.000 zł brutto (słownie: jeden milion złotych) a polegającą na budowie ogrodzenia z siatki z drutu stalowego i słupów stalowych osadzonych w fundamentach betonowych wykonanych metodą wiertniczą o długości co najmniej 2 km wraz co najmniej jedną bramą stalową o napędzie elektrycznym". czy Zamawiający uzna w/D27w warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem jednej roboty budowlanej o wartości łącznej co najmniej 1.000.000 zł brutto (słownie: jeden milion złotych) a polegającej na budowie ogrodzenia z siatki z drutu stalowego i słupów stalowych osadzonych w fundamentach betonowych wykonanych metodą wiertniczą o długości co najmniej 2 km wraz co najmniej jedną bramą stalową o napędzie elektrycznym, wykonanej dla jednego Inwestora, z tym zastrzeżeniem, iż robota była realizowana etapowo w ramach różnych zamówień, lecz w ramach jednego Projektu.D2

Wyjaśnienie Zamawiającego

Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku musi wykazać, że zrealizował min 1 robotę budowlaną określoną w SIWZ w rozdziale VIII. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku przez Wykonawcę po złożeniu ofert.

24. W jaki sposób ma być mocowany drut zasiekowy, na drut wiązalkowy, czy na specjalne złączniki montażowe?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Na systemowe złączniki montażowe

25. Prosimy o informację, co ile należy mocować drut zasiekowy?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Na każdym słupku

26. Prosimy o korektę pozycji nr 2 przedmiaru, w przedmiarze nie ujęto betonu pod rozpory, powinno być 1498,68 cm³.

Wyjaśnienie Zamawiającego

zgodnie z SIWZ przedmiar powinien wykonać wykonawca, załączone przedmiary stanowią element pomocniczy.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

27. Zgodnie z wymogami SIWZ przy prowadzeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Portu Lotniczego w Szymanach w ramach projektu indywidualnego pn. Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 14 czerwca 2013 r. nr WOOŚ.4230.2.2012.jc.24. Ponieważ zakres decyzji obejmuje całą realizację przedsięwzięcia rozbudowy Portu Lotniczego w Szymanach i jest szerszy niż zakres przedmiotu przetargu prosimy o wyszczególnienie punktów decyzji, które Wykonawca jest zobowiązany spełnić i których koszty należy uwzględnić w ofercie.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Wykonawca podczas realizacji Kontraktu zobowiązany jest do: przestrzegania zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.06.2013r., znak: WOOŚ.4230.2.2012.JC.24, w zakresie dotyczącym w szczególności prowadzenia robót budowlanych, składowania materiałów, odpadów oraz informowania Zamawiającego lub podmiotu przez niego wskazanego o wszelkich sytuacjach wskazanych w decyzji.

28. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że nałożony w pkt. II i pkt. V decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.06.2013 r., znak: WOOŚ.4230.2.2012.JC.24, obowiązek prowadzenia monitoringu hałasu środowiskowego i stanu środowiska od momentu oddania lotniska do użytkowania oraz wykonania analizy porealizacyjnej po upływie jednego roku od dnia oddania całej inwestycji do użytkowania, nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Potwierdzamy

29. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że nałożony w pkt. I.2.56 i I.2.61 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.06.2013 r., znak: WOOŚ.4230.2.2012.JC.24, obowiązek dostarczania budek dla nietoperzy i skrzynek lęgowych dla ptaków nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Potwierdzamy

30. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Wykonawca robót w ramach przedmiotu zamówienia ma zapewnić nadzór archeologiczny przy głównych robotach ziemnych.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Tak

31. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Wykonawca robót w ramach przedmiotu zamówienia ma zapewnić nadzór przyrodniczy przy pracach inwestycyjnych. W przypadku, gdy zapewnienie nadzoru przyrodniczego znajduje się po stronie Wykonawcy robót, zwracamy się z prośbą o określenie zakresu prac nadzoru przyrodniczego oraz obszaru objętego nadzorem przyrodniczym, o którym mowa w pkt. I.2.21 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2013 r. nr WOOŚ.4230.2.2012.JC.24.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Nadzór przyrodniczy nad pracami stanowiącymi przedmiot zamówienia zapewni Zamawiający, a Wykonawca zobowiązany jest podczas realizacji umowy do przestrzegania i wykonywania zaleceń Zamawiającego lub podmiotu przez niego wskazanego. Wykonawca podczas realizacji Kontraktu zobowiązany jest do przestrzegania zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.06.2013r., znak: WOOŚ.4230.2.2012.JC.24, oraz informowania Zamawiającego lub podmiotu przez niego wskazanego o wszelkich sytuacjach wskazanych w decyzji.

32. Czy obowiązek sprecyzowany w pkt. I.2.26 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2013 r. nr WOOŚ. 4230.2.2012.JC.24 w zakresie zabezpieczenia obszaru budowy przed wędrowką herpetofauny



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

dotyczy inwestycji objętej niniejszym przetargiem, czy też dotyczy inwestycji sąsiadującej, czyli m. in. płyty lotniska, drogi startowej?

Wyjaśnienie Zamawiającego
Poza zakresem zamówienia

33. Czy obowiązek sprecyzowany w pkt. I.2.27 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2013 r. nr WOOŚ.4230.2.2012.JC.24 w zakresie kontroli pułapek dotyczy inwestycji objętej niniejszym przetargiem, czy też dotyczy inwestycji sąsiadującej, czyli m.in. płyty lotniska, drogi startowej?

Wyjaśnienie Zamawiającego
Poza zakresem zamówienia

34. Czy obowiązek sprecyzowania w pkt. I.2.28 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2013 r. nr WOOŚ.4230.2.2012.JC.24 dotyczy inwestycji objętej niniejszym przetargiem, czy też dotyczy inwestycji sąsiadującej, czyli m.in. płyty lotniska, drogi startowej?

Wyjaśnienie Zamawiającego
Poza zakresem zamówienia

35. Prosimy o wskazanie drzew nieprzewidzianych do wycinki, które należy zabezpieczyć na czas trwania prac budowlanych, zgonie z wymaganiami pkt. I.2.31 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2013 r. nr WOOŚ.4230.2.2012.JC.24.

Wyjaśnienie Zamawiającego
Zgodnie ze SIWZ. Organizacja budowy leży w zakresie Wykonawcy.

36. Czy obowiązek sprecyzowany w pkt. I.2.63 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2013 r. nr WOOŚ.4230.2.2012.JC.24, w zakresie usunięcia 8 gniazd bociana, dotyczy inwestycji objętej niniejszym przetargiem, czy też dotyczy inwestycji sąsiadującej, czyli m.in. płyty lotniska, drogi startowej?

Wyjaśnienie Zamawiającego
Poza zakresem zamówienia.

37. Czy obowiązek sprecyzowany w pkt. I.2.64 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2013 r. nr WOOŚ.4230.2.2012.JC.24, w zakresie odnowy gniazd bocianów/budowy platform gniazdowych, dotyczy inwestycji objętej niniejszym przetargiem, czy też dotyczy inwestycji sąsiadującej, czyli m.in. lotniska, drogi startowej?

Wyjaśnienie Zamawiającego
Poza zakresem zamówienia

38. Czy obowiązek sprecyzowany w pkt. I.2.65 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2013 r. nr WOOŚ.4230.2.2012.JC.24, obejmujący działania mające na celu poprawę warunków żerowania bociana białego, ptaków szponiastych i innych gatunków, dotyczy inwestycji objętej niniejszym przetargiem, czy też dotyczy inwestycji sąsiadującej, czyli m.in. płyty lotniska, drogi startowej?

Wyjaśnienie Zamawiającego
Poza zakresem zamówienia

39. Czy obowiązek sprecyzowany w pkt. I.2.65 lit. b. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2013 r. nr WOOŚ. 4230.2.2012.JC.24, obejmujący wykonanie programu odbudowy małej retencji,



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

dotyczy inwestycji objętej niniejszym przetargiem, czy też dotyczy inwestycji sąsiadujące, czyli m.in. płyty lotniska, drogi startowej?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Poza zakresem zamówienia

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest uwzględnić w swojej ofercie niniejsze wyjaśnienia SIWZ wraz z załączonymi Załącznikami.

Kierownik
administracyjno - gospodarczy
mgr inż. Aleksandra Kalinowska

