



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

WIM.DO.ZST.DSO.S.2.2019

Szczytno, dn. 03-06-2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy pzp i stanowi rozeznanie rynku)

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przeгляд roczny dźwiękowego systemu ostrzegawczego zainstalowanego na terminalu pasażerskim Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury, Szymany 150.

Zakres prac przeglądu rocznego:

- a) sprawdzenie każdej linii głośnikowej na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta (działanie każdego głośnika, w przypadku zmian architektonicznych również pomiar zrozumiałości mowy),
- b) sprawdzenie wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone, dokręcenie styków,
- c) dokonanie oględzin, w celu ustalenia, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność rozmieszczenia głośników oraz urządzeń alarmowych; a także ogólny stan oprzewodowania,
- d) sprawdzenie stanu wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych,
- e) sprawdzenie ustawień i nastaw systemu oprogramowaniem narzędziowym DSO oraz wydrukowanie wszystkich aktualnych parametrów DSO jako załącznika do protokołu przeglądu.
- f) Wszystkie inne, pozostałe czynności zgodnie z zakresem przewidzianym dla przeglądu rocznego na podstawie dokumentacji technicznej producenta systemu DSO.

Warunkiem wykonania przeglądu i świadczenia usługi serwisowej jest posiadanie umiejętności i wiedzy poświadczonych przez producenta lub przedstawiciela producenta zainstalowanego systemu DSO.

W budynku jest zainstalowany system DSO: VARIODYN D1 SYSTEM-CONTROL , HLS Austria.
W załączniku nr 1: schemat systemu z ilościami urządzeń.

Dane obiektu:

Wysokość obiektu ok. 12 m, powierzchnia ok. 6500 m².

Prace można wykonywać całodobowo w strefach uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym. Pracownicy Wykonawcy podlegają przepisom obowiązującym na lotnisku związanych z kontrolą bezpieczeństwa.

Zamawiający udostępnia rusztowanie pozwalające na zadymienie czujek w hali o wysokości 12m.

W przypadku pytań: prosimy zadawanie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: m.kucman@mazuryairport.pl. Odpowiedzi będą zamieszczane na stronie www.mazuryairport.pl.



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

W załączniku nr 1: schemat systemu z ilościami urządzeń.

Informację prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: m.kucman@mazuryairport.pl
do dnia 10.06.2019 r. do godz. 14.00

Termin realizacji zamówienia: do 31.06.2019
Kryterium oceny ofert: cena 100%

Marek Kucman
Port Lotniczy Olsztyn - Mazury
Warmia i Mazury Sp. z o.o.
Szymany 150, 10-100 Szczytno
+48 604987777



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

Załącznik nr 1

